



Sursa apei de calitate

Operator Licențiat A.N.R.S.C



EN ISO 9001:2015

Certificate Reg. No 20 100 102004200

EN ISO 14001:2015

Certificate Reg. No 20 104 92004201

OHSAS 18001:2007

Certificate Reg. No 20 116 151433200

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001

C.I.F.: 14071095, Atribut Fiscal: RO

Cont: RO15BRDE220SV23121912200

B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

Tel.: 0254 / 222 345

Fax: 0254 / 206 007

E-mail: clienti@apaprod.ro

www.apaprod.ro

Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România

Nr. 4840/24.05.2019.....

AVIZ TEHNIC DE AMPLASAMENT

Referitor la solicitarea d-voastra, insotita de Documentatia Tehnica depusa spre avizare, precizam ca, pentru obiectivul de investitie identificat dupa cum urmeaza:

A. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

1. Denumirea investitiei: *"Intocmire documentatie faza P.U.Z - Complex comercial"*
2. Amplasamentul investitiei: Hunedoara, str. Traian, F.N.
3. Beneficiarul investitiei: Municipiul Hunedoara
4. Proiect nr. 08/2019 intocmit de Princo Impex S.R.L
5. Certificat de urbanism nr. 277/14.09.2018 pentru *"Intocmire documentatie faza P.U.Z - Complex comercial"*

Emitem **Aviz tehnic de amplasament**

cu respectarea urmatoarelor conditii :

B. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR SI CONDITIILOR IMPUSE DE AVIZATOR

- La elaborarea solutiilor tehnice si la executia lucrarilor pe amplasamentul pentru care se solicita avizul, precum si in zona publica limitrofa acestuia, se vor respecta prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce priveste proiectarea si executia lucrarilor in zonele in care exista infrastructura publica hidro-edilitara - retele de apa si canalizare, respectiv:
 1. SR 8591-97 - Retele edilitare subterane-Conditiile de amplasare;
 2. SR 1343-1-2006-Alimentare cu apa , determinarea cantitatilor de apa pentru localitati urbane si rurale;
 3. SR 1846-1-2006 - Canalizare exterioara -Prescriptii de proiectare;
 4. Normativ C 300- 1994 – Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora ;
 5. Normativ pt. verificarea si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor,indicativ C56-2002;

6. STAS 9312 – Subtraversari de cai ferate si drumuri – Prescriptii de proiectare;
 7. HGR 930 /11.08.2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica, capitolul VIII, art.30, literele a-e, in ceea ce priveste respectarea zonei de protectie sanitara cu regim sever.
 8. LEGEA 224/2015 - legea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare ;
- Executarea lucrarilor de sapatura in zona traseelor conductelor publice de alimentare cu apa si canal se va face numai manual, cu asistenta tehnica suplimentara din partea SC APA PROD SA, cu respectarea normelor de protectie a muncii specifice; in caz contrar beneficiarul, respectiv executantul lucrarilor va suporta consecintele pentru orice deteriorare a retelelor de alimentare cu apa si canalizare existenta si consecintele ce decurg din imposibilitatea asigurarii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare la consumatorii conectati, precum si raspunderea in cazul accidentelor.
 - Pagubele provocate retelelor hidro-edilitare de alimentare cu apa si canalizare, precum si daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorarii acestora, vor fi suportate integral de cei care se fac vinovati de nerespectarea prezentului aviz.
 - Executantii lucrarilor sunt direct raspunzatori de producerea oricaror accidente tehnice si de munca pe amplasamentul pentru care s-a acordat avizul.

Alte observatii si/sau conditii speciale, la avizul acordat :

- Prezentul Aviz este insotit de un exemplar din documentatia depusa pe care s-au trasat retelele de alimentare cu apa si canalizare aflate pe domeniul public, in zona limitrofa si pe amplasamentul supus avizarii si care sunt in administrarea si intretinerea SC Apa Prod SA Deva.
- In cazul avariilor la conducta de alimentare cu apa din otel Dn 100 mm aflata pe amplasament, intrastuctura rutiera va fi afectata de lucrarile de reparatii a defectiunilor.
- In situatia in care pe parcursul executiei lucrarilor se vor detecta alte retele decat cele trasate pe planul de situatie, se va contacta obligatoriu operatorul S.C. Apa Prod S.A.
- Nu se vor executa constructii permanente pe traseul retelei de alimentare cu apa existenta.
- Prezentul Aviz este valabil un an de la data acordarii si isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii conditiilor impuse.

Director Dezvoltare Programe
Ing. Simona Petrutiu



Presedinte C.T.A.
Ing. Sandu Muresan

Secretar C.T.A.
Ing. Dragos Dicu