



**E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.**  
**Strada Pestalozzi, nr. 3-5, TIMISOARA, TIMIS**  
 Telefon/fax: 0256929 / 0372876276

Nr. 07889970 din 12/05/2021

#### Catre

**MARINEL GIRLEANU**, domiciliul/sediul in judetul **HUNEDOARA**, municipiul/ orasul/ sectorul/ comuna/ satul **HUNEDOARA**, **Strada Transilvania**, nr. 1, bl. **V5**, sc. **A**, et. **1**, ap. **5**.

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. **07889970 / 22/04/2021**, pentru obiectivul **TRANSFORMARE PARTIALA ATELIER IN LOCUINTA SI MANSARDARE** cu destinatia **TRANSFORMARE PARTIALA ATELIER IN LOCUINTA SI MANSARDARE** situat in judetul **HUNEDOARA**, municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector **HUNEDOARA**, **Strada SEREI**, nr. **15**, bl. - , et. - , ap. - , CF - , nr. cad. - .

In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:


#### AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL

Nr. 07889970 / 12/05/2021

- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, a Ordinului ANRE nr.49/2007 si nr. 25/2016, a prescriptiilor si normelor tehnice energetice PE 106/2003, SR 8591/97, NTE 003/04/00 si NTE 007/08/00.\*
- . **Orice modificare adusa instalatiilor electrice existente se va realiza prin intermediul unei firme sau electrician autorizat/atestat ANRE si conform normativelor in vigoare. Costurile survenite vor fi suportate de catre beneficiar ( MARINEL GIRLEANU ).**
- Traseele retelelor electrice din planul anexat sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de solicitant (executant). Zona **MT/JT Deva** asigura asistenta tehnica suplimentara **DA.\*\***
- Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta tehnica suplimentara din partea Zonei **MT/JT Deva** cu respectarea normelor de protectia muncii specifice. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul, va suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau de alta natura .\*\*
- Distanțele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.
- In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamânt prevazut din sapaturi, echipamente, etc. care ar putea sa micșoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
- Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate



✓  
Verificat  
**ing. Calin CHIFOR**



Intocmit  
**ing. Dorin GRUITA**



Ca urmare a prelungirii valabilitatii Certificatului de Urbanism, se prelungeste valabilitatea Avizului de amplasament pana la .....

**Responsabil** \_\_\_\_\_

\* pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie ""Nu este cazul" / pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele electrice (LEA sau LES) existente in zona, in conformitate cu prescriptiile energetice in vigoare.

\*\* daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"

\*\*\* se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei, se specifica tipul de bransament propus si intaririle de retea (daca este cazul)



*NIZ PARABOL*  
 Nr. 07889970 / 12.05.2021  
 cu respectarea condițiilor  
 pentru:

Ing. GRUIȚĂ DORIN *sluj*



LEGENDA

- LIMITA PARCELEI DE TEREN CARE FACE OBIECTUL PROIECTULUI
- CLADIRE EXISTENTA
- ▒ PARTE CLADIRE CE RAMANE ATELIER
- ▒ PARTE CLADIRE CE SE PROPUNE A SE TRANSFORMA IN LOCUINTA SI MANSARDA



POT existent: 11,53%  
 propus: 11,53%  
 CUT existent: 0,12  
 propus: 0,16

*-G-E-LES 0,4KV & -FB. TRIF*

|                                 |                           |                    |       |  |  |                         |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-------|--|--|-------------------------|
| S.C. DELTA DUMAR PROIECT S.R.L. |                           |                    |       | GIRLEANU MARINEL   |  | Proiect nr.<br>309/2021 |
| SPECIALITATE                    | NUME                      | SEMNAȚURA          | Scală | Titlu proiect TRANSFORMARE PARTIALĂ ATELIER<br>IN LOCUINTA SI MANSARDARE |  | Faza<br>C.U.            |
| SEF PROIECT                     | ing. ARMĂȘESCU DUMITRU    | <i>[Signature]</i> | 1:500 | Titlu planșă   |  | Planșă nr.              |
| PROIECTAT                       | ing. ARMĂȘESCU DUMITRU    | <i>[Signature]</i> | Data  | PLAN DE SITUATIE   |  | A2                      |
| DESENAT                         | ing. JURJ ARIELA EMILIANA | <i>[Signature]</i> | 2021  |  |  |                         |

ÎMPUTERNICIRE,

SUBSEMNIATUL GÎRLEANU MARINEL LEGITIMAT CU  
C.I. SERIA HD NR 638484, CNP 1690207203160 ELI-  
BERATĂ DE SPCLFP HUNEDOARA LA 24.01.2013,  
PRIN PREZENTA ÎMPUTERNICESC PE MOLDOVAN  
EMIL GABRIEL LEGITIMAT CU C.I. SERIA HD 782231  
CNP 1661017203130 ELIBERATĂ DE SPCLFP HD  
LA 21.10.2016 SĂ OBTINĂ AVIZUL DE AMPLASA-  
-MENT EMI PTR. LUCRAREA "TRANSFORMARE  
PARTIALĂ ATELIER ÎN LOCUINȚĂ ȘI MANSARDARE"  
DE SE VA EXECUTA ÎN HUNEDOARA STR. SERE  
NR. 15.

HUNEDOARA

08.04.2021

